

ROZVADĚČ NA POVRCH 3/72 543x600x140 ŠVH 72TE parapet 1200
KRYTÍ IP30 ,BÍLÁ
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000 4-41
In = 25A
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N,50Hz - 400/230V - TN/C/S
PŘÍVOD SPODEM ,VÝVODY VRCHEM
Ps = 10kW

název stavby

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V JÍLOVÉM U PRAHY

místo stavby
k.ú. Jílové u Prahy, parc.č.st. 1524

investor
MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

generální projektant
MILOTA Kladno spol. s r.o.
Hurská 1557
272 01 Kladno
IČO:47550961
www.milota.cz
Tel.: 312 829 202
milota 20 1993-2013

číslo zakázky **662**

zpracovatel

číslo zakázky zpracovatele

autorizace

revize datum

odpovědný projektant
ING. ZDENĚK ZBIROVSKÝ

hlavní inženýr projektu
ING. JAN ROŠKOT
podpis J. Roškot

vypracoval
ING. ZDENĚK ZBIROVSKÝ
podpis

kontroloval
-
podpis

schéma

stupeň dokumentace
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
kód **DPS**

část
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

stavební objekt
-

profesní díl
06 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

název přílohy

ROZVADĚČ PŘÍSTAVBY RP

datum	měřítko	formát	paré
11/2013	-	2 xA4	

část	objekt	díl	příloha	revize
D.	.	.06.	05	.