LEGENDA VODA:

	SV–NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY, IZOLOVANÝ POLYETHYLENEM TL.10mm
	TV–NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY, OPATŘENÝ KAUČUKOVOU IZOLACÍ TL.13mm
	CIR–NOVÝ ROZVOD CIRKULACE, OPATŘENÝ KAUČUKOVOU IZOLACÍ TL.13mm
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD CIRKULACE
	DEMONTOVANÉ POTRUBÍ

POTRUBÍ:
PPR – Polypropylenové potrubí tlakové řady PN16 (značeno vnější průměr x tl. stěny)
Rh – PEX potrubí s kyslíkovou bariérou, PN6, odolnost do 90°C (značeno vnější průměr x tl. stěny)
PE – Potrubí IPE, typ PE100 PN16 dle ČSN EN 1555 (značeno vnější průměr x tl. stěny)

POZNÁMKY:
POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ SPOJOVAT POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM
PEX POTRUBÍ SPOJOVAT LISOVÁNÍM
PE POTRUBÍ SPOJOVAT SVAŘOVÁNÍM S ELEKTROTVAROVKAMI

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

UM1	ZÁVĚSNÉ UMYVADLO ŠÍŘE 600mm
WC1	WC
SP1	SPRCHA SE ČTVERCOVOU VANIČKOU
DR	KUCHYŇSKÝ DŘEZ
VY	VÝLEVKA



název stavby
PŘÍSTAVBA ZŠ A MŠ JÍLOVÉ U PRAHY

místo stavby: k.ú. Jílové u Prahy, parc.č.st. 1524
investor: MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

generální projektant: MILOTA Kladno spol. s r.o., Hufnova 1557, 272 01 Kladno, IČO:47550967, www.milota.cz, Tel.: 312 829 202
milota 20 1993-2013
číslo zakázky: 662

zpracovatel
autorizace
číslo zakázky zpracovatele

revize | datum

odpovědný projektant: ING. JINDŘICH MATĚJKA
hlavní inženýr projektu: ING. JAN ROŠKOT | podpis
vypracoval: LEOŠ HINTERHOLZINGER | podpis
kontroloval: – | podpis

schéma

stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | kód: **DPS**
část: D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ
stavební objekt: –
profesní díl: 04 – ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
název přílohy: **VODOVOD-PŮDORYS**

datum	měřítko	formát	paré
11/2013	1:50	–	

část	objekt	díl	příloha	revize
D.	.	.04.	01.	.