LEGENDA - TOPNÁ SOUSTAVA

———	TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ NOVÁ
- - - -	TOPNÁ VODA VRATNÁ NOVÁ
———	TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ STÁVAJÍCÍ
- - - -	TOPNÁ VODA VRATNÁ STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ:	Cu – Měděné trubky polotvrdé F25 dle DIN EN 1057 (značeno vnější průměr x tl. stěny) Reh – PEX potrubí s kyslíkovou bariérou, PN6, odolnost do 90°C, (značeno vnější průměr x tl. stěny)
IZOLACE:	TBX–izolační potrubní návleky z pěnového polyethylenu (značeno vnitřní průměr x tl. stěny) PAC–minerální vlna s hliníkovou folií v rozměrové řadě pro měděné potrubí (značeno vnitřní průměr x tl. stěny)
RAD. VENTILY:	IMI–Korado – Zabudovaný dvojregulační ventil v otopných tělesech
ZNAČENÍ VENTILŮ:	Typ armatury/Provedení/Dimenze/Nastavení Provedení: P–přímé, R–rohové, UP–úhlové pravé, UL–úhlové levé, A–axiální příslušenství armatur viz specifikace v kapitole "Napojení těles"
RAD. ŠROUBENÍ:	DS346 – Radiátorové H–šroubení s připojením "EK", uzavíratelné bez vypouštění, rohové
ZNAČENÍ ŠROUBENÍ:	Typ šroubení/Dimenze/Nastavení příslušenství šroubení viz specifikace v kapitole "Napojení těles"
OSTATNÍ ARMATURY:	VK – Vypouštěcí kohout KK – Kulový kohout s páčkou (alt. motýlkem)
OTOPNÁ TĚLESA:	Desková tělesa se spodním připojením





název stavby

PŘÍSTAVBA ZŠ A MŠ JÍLOVÉ U PRAHY

místo stavby: k.ú. Jílové u Prahy, parc.č.st. 1524

investor: MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

generální projektant: milota 20 1993-2013 — MILOTA Kladno, Hufská 1553, 272 01 Kladno, IČO 47550961, www.milota.cz, Tel.: 312 829 202

číslo zakázky: 662

zpracovatel

číslo zakázky zpracovatele

autorizace

revize | datum

odpovědný projektant: ING. JINDŘICH MATĚJKA

hlavní inženýr projektu: ING. JAN ROŠKOT — podpis: J. Roškot

vypracoval: LEOŠ HINTERHOLZINGER — podpis

kontroloval: – — podpis

schéma

stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — kód: DPS

část: D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ

stavební objekt: –

profesní díl: 05 – VYTÁPĚNÍ

název přílohy: ÚT-PŮDORYS

datum	měřítko	formát	paré
11/2013	1:50	–	

část	objekt	díl	příloha	revize
D.	.	.05.	01.	.