



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „zákon“)

| | |
|----------------------------|--|
| Název veřejné zakázky | Kulturní a společenské centrum Jesenice |
| Název projektu | Kulturní a společenské centrum Jesenice |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.15/3.3.00/83.01917 |

Identifikační údaje zadavatele

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Název | Město Jesenice |
| IČO/DIČ | 00243825 / CZ00243825 |
| Adresa sídla | Mírové náměstí 368, 27033 Jesenice |
| Právní forma | 801 - Obec |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | Ing. Jan Polák, starosta |

Na základě žádosti o dodatečné informace zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona sděluje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti takto:

Dotaz č. 1:

Součástí PD nejsou výkresy silnoproudu. Prosím o jejich zaslání.

Odpověď zadavatele:

V projektové dokumentaci byly kompletní podklady k silnoproudu dodány pouze ve formátu DWG. Podklady k silnoproudu byly převedeny do formátu PDF a kompletní složku si lze stáhnout elektronicky na profilu zadavatele na adrese https://www.katalogprojektu.eu/Profil_zadavatele/00243825/Detail.aspx?ID=195.

Dotaz č. 2:

Součástí PD není kniha svítidel. Prosím o její zaslání, případně uvedení referenčních typů svítidel.

Odpověď zadavatele:

V projektové dokumentaci je uvedeno rozmístění světel vč. jejich napojení. Bezpečnostní norma a vlastnosti svítidel jsou obecně popsány v technické zprávě "Elektroinstalace - SILNOPROUD". Zadavatel nebude další specifikaci poskytovat, aby neodůvodněně neomezil hospodářskou soutěž např. tím, že by uvedl výrobek vedoucí pouze k jedinému výrobcí.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr pro vzduchotechniku je u položky 1.02 Montáž venkovní kondenzační jednotky uvedeno, že instalace nebude realizována. Prosíme o vyjádření, zda je možné ponechat položku s 0 v tomto případě, nebo ujasnit jak s touto položkou pracovat.

Odpověď zadavatele:

Vzduchotechnická jednotka má zabudovanou přípravu pro chlazení, která je součástí dodané jednotky, ale vlastní chlazení a tedy ani kondenzační jednotka nebudou dodávána. Uvedená položka tedy není předmětem nabídkové ceny. Položku je tedy možné zcela vypustit nebo vepsat do rozpočtu není předmětem dodávky.

V Brně dne 6. 5. 2015

Alena Holásková, Eurovision, a.s.
Pověřena zadavatelem