



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky	Kulturní a společenské centrum Jesenice
Název projektu	Kulturní a společenské centrum Jesenice
Registrační číslo projektu	CZ.1.15/3.3.00/83.01917

Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Jesenice
IČO/DIČ	00243825 / CZ00243825
Adresa sídla	Mírové náměstí 368/, 27033 Jesenice
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Jan Polák, starosta

Na základě žádosti o dodatečné informace zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona sděluje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti takto:

Dotaz č. 1:

1. Vnitřní dveře

V tabulce truhlářských výrobků je v popisech vnitřních dveří popsána specifikace jednotlivých prvků pro dodávku, např. (vnitřní dveřní křídlo dřevěné hladké, s polodrážkou plné, jednokřídlové, povrchová úprava: dýhované).

V popisu však není specifikace dveřní výplně.

S ohledem na cenu dodávky dveří a zárubní by bylo vhodnější použít foliované prvky.

- Jaká je požadována výplň dveřního křídla (voština, dutinková dřevotřísková, plná dřevotřísková)?
- Platí specifikace z výkazu (povrchová úprava: dýhované), nebo mohou být dveře oceněny v povrchové úpravě folií?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje provést vnitřní dveře s výplní z dutinkové dřevotřísky.

Uchazeči jsou povinni dodržet specifikaci z výkazu. Zadavatel požaduje k povrchové úpravě dveří použití přírodní dýhy.

Dotaz č. 2:

2. Schodiště

Při prohlídce stavby bylo zjištěno mechanické poškození stávající kamenné dlažby schodiště (místnost č. 103 – schodiště). Jedná se o odštipnuté kusy stupnic schodiště. Výkaz výměr ani PD nepočítá s případnou výměnou či doplněním odštipnutých částí stupnic. Výkaz výměr pouze počítá s opravou kamenné dlažby broušením a napuštěním voskem.

- Je s doplněním odštipnutých částí kamenných stupnic počítáno, nebo bude v této etapě pouze oceněna oprava broušením a napuštěním voskem?

Odpověď zadavatele:

Popis místností na výkrese půdorysu 1.n.p. zní: dlažba stávající kamenná - očistit, vyspravit, přebrousit + napustit tvrdým voskem. Z toho vyplývá jen oprava stávajícího stavu s povrchovou úpravou. Výměna celých stupňů nebyla uvažována. Je velmi obtížné najít kámen podobného vzhledu a mechanických vlastností, a proto je oprava vhodnějším řešením. Podle prohlídky v době zpracování dokumentace nebylo poškození příliš velkého rozsahu. Cena v soupisu prací by měla obsahovat i opravu poškozených částí.

Dotaz č. 3

Prosím o upřesnění postupu ocenění v rozpočtu EI-slaboproud_soupis-praci – položky:

4. 220 37-0501 Bezdrátový mikrofon s přijímačem
4. Drátový mikrofon
5. 220 37-0406 Mikrofonní stojan

-mají vyplněné ceny.

Odpověď zadavatele:

Uvedené ceny jsou v soupisu prací uvedeny pouze nedopatřením a uchazeči jimi nejsou nikterak vázáni. Pro nabídku je závazný technický popis, uvedená cena není závazná.

Dotaz č. 4

V zadávací dokumentaci – 9. Jistota, bankovní záruka a pojištění požaduje v 9.7. před podpisem SOD bankovní záruku ve výši 1mil. za řádné provedení díla a bankovní záruku ve výši 1mil. na záruční dobu. Ve smlouvě o dílo čl.9. odst. 9.8. požadujete bankovní záruku na záruční dobu předat až při přejímacím řízení. Prosím o potvrzení/upřesnění termínu předání bankovní záruky na záruční dobu.

Odpověď zadavatele:

Bankovní záruka, jejímž předmětem je odpovědnost za vady, které se vyskytnou po dobu trvání záruky, bude předána zadavateli až při přejímacím řízení. Před podpisem smlouvy je uchazeč povinen předat pouze bankovní záruku, jejímž předmětem je odpovědnost za řádné provádění díla.

Dotaz č. 5

Žádáme Vás o upřesnění, zda platnost BZ je 90 dní od data podání nabídky. Ze ZD to nevyplývá, pouze z Oznámení o zakázce.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje předložení dvou bankovních záruk. Bankovní záruka za řádné provádění díla, která bude zadavateli předložena před podpisem smlouvy, je platná po celou dobu provádění díla. Bankovní záruka, jejímž předmětem je odpovědnost za vady, které se vyskytnou po dobu trvání záruky, je platná po celou dobu trvání záruky za jakost.

V Brně dne 11. 5. 2015

Alena Holásková, Eurovision, a.s.
Pověřena zadavatelem