

Zadavatel: Město Jílové u Prahy
doručovací adresa: Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupený Mgr. Květou Halanovou, starostkou města
IČ: 00241326

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny
ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D“
evidenční číslo:643275

V Jílovém dne 10. srpna 2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Výše uvedený zadavatel Vám dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zasílá následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona „**Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D**“.

Dodatečné informace č. 2

Ve standardech je na straně 23 u popisu oken uvedeno zasklení trojsklem 4-12-4-12-4 mm a současně zvuková izolace až 36 dB. S takovým zasklením má okno R_w pouze 32 dB. Máme to chápat tak, že stačí R_w 32dB nebo máme dodržet R_w 36 dB a změnit zasklení?

Odpověď:

STAČÍ ZASKLENÍ S R_w 32 dB.

S pozdravem

Město Jílové u Prahy
v.z. Mgr. Šárka Hájková, Posázví o.p.s.