

Zadavatel: Město Jílové u Prahy
doručovací adresa: Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupený Mgr. Květou Halanovou, starostkou města
IČ: 00241326

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny
ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D“
evidenční číslo:643275

V Jílovém u Prahy dne 18. srpna 2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Výše uvedený zadavatel Vám dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zasílá následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona **„Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D“**.

Dodatečné informace č. 15

Dotaz uchazeče:

- 1) Aktualizovaný výkaz výměr neobsahuje dodávky a montáže prvků, bez nichž navržená vzduchotechnika podle našeho názoru nebude funkční. Jedná se např. o propojení Cu potrubím tepel. čerpadla k výparníku, propojení potrubím od vnitřních jednotek 7,5kW, protidešťovou žaluzii a vířivé výusti.
- 2) Současně se domníváme, že položka č.1 – plastové svary kondenzát 30 ks se dubluje s položkou č.24-provedení svodů kondenzátu – 1 sada.

Odpověď:

Ad 1) Propojení potrubím Cu je uvedeno ve specifikaci zařízení VZT - včetně propojení rozvody chladu k výparníku, vzdálenost jednotky a výparníku klimajednotky je 24m, včetně ocelové konstrukce pro osazení jednotky, včetně potřebného příslušenství.

**Ad 2) Položka č. 24 - jedná se o provedení svodu od venkovní jednotky
Položka č. 1 - jedná se o provedení svodu kondenzátu od vnitřních jednotek**

Závazné pro uchazeče pro ocenění do nabídky jsou výkazy výměr vydané zadavatelem v dodatečné informaci č. 20 ze dne 17.8.2016.

S pozdravem



Město Jílové u Prahy
v.z. Mgr. Šárka Hájková, Posázví o.p.s.