

Zadavatel:

Město Jílové u Prahy

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČ: 00241326

Zastoupený: Mgr. Květa Halanová, starostka města

Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení: Jiří Novotný, jednatel IPI s.r.o.

Telefon: 739 049 484, 566 651 010 E-mail: capek@ipi.cz

V Jílovém u Prahy dne 16.01.2017

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. I

Zadavatel tímto poskytuje první vysvětlení k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Skládka odpadů Jílové – Radlík. Rekultivace skládky“.

Zadavatel obdržel následující dotazy k projektové dokumentaci.

Dotaz č. 1:

Z prohlídky staveniště dne 12.1.2017 vyplynulo, že zemina pro vyrovnávací a rekultivační vrstvu bude použita ze stávajícího zemníku v blízkosti skládky. Upraví zadavatel výkaz výměr tak, aby z výkazu odstranil položky pro nákup této zeminy?

Dotaz č. 2:

V objektu SO 01 je obsažena položka č.5 pro nákup zeminy pro vyrovnávací vrstvu.

Poskytne investor zeminu z blízkého zemníku zdarma? Pokud ano, můžeme tuto položku ocenit nulovou jednotkovou cenou?

Stejný dotaz máme i k položkám č.6 v SO 02 a č.7 v SO-04.

Dotaz č. 3:

V objektu VON obsahuje položka č.3-Hospodaření se stávající průsakovou vodou poznámku, že se jedná o její čerpání a odvoz na ČOV.

Na prohlídce staveniště jsme se od investora dozvěděli, že odvoz průsakové vody na ČOV včetně poplatku si zajišťuje investor sám. Náklady na jaké činnosti má tedy tato položka obsahovat?

Dotaz č. 4:

V technické zprávě stavebního objektu SO 04 Technická a biologická rekultivace, bod C.4.2 je uvedeno, že pro vyrovnávací vrstvu, podorniční a vrstvu ornice jakož i pro zásyp zavazovacích ostruh budou použity zeminy z mezideponie (zemníku) nedaleko skládky. Kubatura zemníku je cca 33 000m³ a je pro potřeby rekultivace dostatečná. Ve výkazu výměr – soupisu prací jsou uvedeny položky v objektech:

SO 01 Terénní úpravy – pol. č. 5 – nákup pro vyrovnávací vrstvu – 7250m³

SO 02 – Těsnící vrstvy – pol. č. 6 – nákup zeminy pro násyp/zásyp – 600m³

SO 04 – Technická a biologická rekultivace

pol. č. 7 - nákup zeminy pro krycí zemní vrstvu – 17 930 m³

pol. č. 14 - nákup ornice vč. naložení – 2 374,42 m³

Je Zadavatelem stanoven jednotný poplatek za nákup tohoto množství zemin nebo budou tyto zeminy poskytnuty zhotoviteli bezúplatně?

V případě poskytnutí zemin bezúplatně má zhotovitel v pol. č. 14 nacenit pouze naložení ornice?

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr je uveden nákup zeminy v objemu 28.811 m³ a dále v PD je uveden odkaz na uzavřenou dohodu města Jílové u Prahy a vlastníků pozemků, kterých se nacházejí zemníky.

Je určena nákupní cena pro nákup zeminy z tohoto zemníku nebo je na dodavateli, aby si cenu pro nákup zeminy sjednal sám s majiteli jednotlivých pozemků?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**A) Položky, které se oceňují nulou.**

Vyplývá ze skutečnosti, že zeminu je možné odebrat ze zemníku v blízkosti skládky. Investor má smluvně zajištěn bezplatný odběr ze zemníku. Zemník neslouží pro odběr ornice.

Následující položky budou oceněny nulou!

SO 01 Terénní úpravy

Pol.č.						Jednotková cena	
5	M	R_1	nákup zeminy pro vyrovnávací vrstvu	m ³	7 250,000	0,00	0,00

SO 02 Těsnicí vrstvy

Pol.č.						Jednotková cena	
6	M	R_1	nákup zeminy pro násyp/zásyp	m ³	600,000	0,00	0,00
9	M	R_1	nákup zeminy pro násyp/zásyp	m ³	657,000	0,00	0,00

SO 04 Tecnická a biologická rekultivace

Pol.č.						Jednotková cena	
7	M	R_2	nákup zeminy pro krycí zemní vrstvu	m ³	17 930,000	0,00	0,00

SO 05 Odplynění skládky

Pol.č.						Jednotková cena	
6	M	R_4	nákup jílovité zeminy na zásyp	m ³	9,000	0,00	0,00
19	M	R_4	nákup jílovité zeminy na zásyp	m ³	9,000	0,00	0,00

Vzhledem ke skutečnosti, že město má na základě smlouvy zajištěn odvoz skládkových vod, není třeba, aby budoucí dodavatel stavby rekultivace likvidoval uvedené vody. **Z uvedeného důvodu ocení uchazeči položku nulovou jednotkovou cenou.**

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Pol.č.						Jednotková cena	
3	K	09100300 R	Hospodařen í se stávající průsakovou vodou	K č	1,000	0,00	0,00

B) Položky, které je nutné ocenit dodavatelem. Materiál dodává dodavatel stavby.

SO 04 Tecnická a biologická rekultivace

Pol.č.						Jednotková cena	
14	M	R_3	<i>nákup ornice vč. naložení</i>	<i>m3</i>	<i>2 374,420</i>	Ocení dodavatel	<i>0,00</i>

**C) Zdavatel dále upřesňuje nesrovnalost ve výkazu výměr SO 02 – Těsnící vrstvy.
Položka č. 18.:**

18	K	46915112R	Těsnící PEHD folie tl. 1mm, oboustranně zdrsňená na svahu, dodávka a montáž	m2	26 192,900
----	---	-----------	---	----	------------

PP

Těsnící PEHD folie tl. 1mm, jednostranně zdrsňená na svahu, dodávka a montáž

**Zadavatel požaduje fólii oboustranně zdrsňenou na celém tělese rekultivované skládky.
Informace uvedená v popisu položky (jednostranně zdrsňená fólie) je chybná.**

Zadávací podmínky zůstávají beze změny.



Jiří Novotný, IPI s.r.o.