

Zadavatel:
MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY
Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy
IČ: 00241326

Organizátor veřejné zakázky:
Allo Tender s.r.o.
Na Dvorcích 1989/14
140 00 Praha 4
IČ: 24658031

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST UCHAZEČE O DODATEČNÉ INFORMACE
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH

Veřejná zakázka

„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“

vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804

Věc: „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“ – veřejná zakázka vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804 – odpovědi na dotazy

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali někteří z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Znění dotazu uchazeče č. 1:

1) ve výkazu výměr v oddíle bourání je položka:
Konstrukce provizorního zakrytí střechy vč plachty - 940m2

Nikde jsme neobjevili bližší specifikaci, jak má provizorní kce vypadat.

2) Ve výkazu výměr bouracích prací jsou tyto položky souvisejí s bourání kcí střechy:

Odstranění násypů ve střeše tl přes 200 mm m3 203,774

Odstranění plynosilikátových tvárnic ve střeše tl 170 mm m3
849,060

Bourání mazanin z lehčeného betonu tl přes 100 mm pl přes 4 m2
m3 93,397

Plocha střechy je cca 915m2. Ve stávající skladbě, na které se má odstranit lepenka, dále lehký beton tl. 110mm, plynosilikátové tvárnice 170mm a dále oblázky tl. 240mm. U lehkého betonu a plynosilikátových tvárnic by výměra plus minus odpovídala, rozhodně ne však v položce odstranění plynosilikátových tvárnic. Muselo by to být víc jako 80cm na 1m2. Můžete nám prosím objasnit výpočet této položky?

Odpověď na dotaz uchazeče č. 1:

Ad 1) Rozbouraná konstrukce střechy se zakryje plachtou, tak aby do ní neteklo, konstrukci si stavební firma udělá tak, jak je v realizacích zvyklá, není podle nás třeba ji předepisovat.

Ad 2) Viz odpověď na dotaz uchazeče č. 2, ad 1).



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Znění dotazu uchazeče č. 2:

1. Ve výkazu výměr – bourací práce – položka č. 22 – je správně uvedena měrná jednotka m³? Neměla by být m²?
2. Ve Specifikaci interiérových prvků – bod 1 d) - jsou uvedeny meziokenní lamelové horizontální žaluzie, což je nesmysl. Buď jsou meziskelní (drahá verze) nebo klasické interiérové. Jaké tedy mají být?
3. Ve výkazu výměr – stavební část - položky 266-267 jsou uvedeny malby silikátové – v projektu jsme ale silikát neobjevili. Byl by cenově velice nákladný, je nutné dodržet silikát?

Odpověď na dotaz uchazeče č. 2:

Ad 1) Položka neoceněného rozpočtu č. 22. Položka je popsána v zadání výkazu výměr jako položka č. 36 – odstranění plynosilikátových tvárnic a je tam objem 849,060 m³.
Jednotky u položky č. 22 jsou chybně m³ – v souvislosti s číslem 849,060 m³
Odstraňují se skladby stávající střechy, tam zadavatel ověřil tloušťky jednotlivých vrstev z průzkumů.
Plynosilikátovým tvárnici odpovídá tl. 170 mm z plochy 849,060 m²

Pak je tedy výpočet:

odstranění plynosilikátových tvárnic tl. 170 mm o ploše 849,060 m².

Přepočítáváno na objem: $849,060 \times 0,17 = 144,3402 \text{ m}^3$

Ad 2) Z tabulky oken:

Žaluzie: součástí dodávky jsou AL horizontální žaluzie RAL 9007, kotvení k oknům, provedení na stávajících oknech, lamely šíře 25mm

Žaluzie budou interiérové.

Ad 3) Malby dle položek výkazu výměr 266 – 267 budou naceněny dle popisu specifikace ve výkazu výměr – tedy jako silikátové.

Znění dotazu uchazeče č. 3:

- Rozpočet obsahuje na řádku 271 pol. č. 234 / 767400007 / Plachtovina s oboustranným PVC zátěrem, vč nerez závěsů a napínacích lan - dod+mont vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn 12/OV / 303,125 kusů. Žádáme o vysvětlení množství na danou měrnou jednotku. Dále žádáme o upřesnění parametrů - plachta je pevná nebo svinovací; jaké jsou její uvažované rozměry?


Odpověď na dotaz uchazeče č. 3:

Tento dotaz již byl zadavatelem zodpovězen a zveřejněn na profilu zadavatele dne 15. 1. 2013. Jedná se



o dotaz uchazeče č. 2 (soubor 36.PDF).

V Jílovém u Prahy dne 21. 1. 2013



Mgr. Květa Halanová
starostka města



