

Zadavatel:
MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY
Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy
IČ: 00241326

Organizátor veřejné zakázky:
Allo Tender s.r.o.
Na Dvorcích 1989/14
140 00 Praha 4
IČ: 24658031

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST UCHAZEČE O DODATEČNÉ INFORMACE
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH

Veřejná zakázka

„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“

vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804

Věc: „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“ – veřejná zakázka vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804 – odpovědi na dotazy

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali někteří z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Znění dotazu uchazeče č. 1:

1) V nově zaslaném výkazu výměr se opakuje 2 x jedna položka

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
611421131	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 5 %	m2	1293,040

Jednou je uvedena: - Bourací práce – Práce a dodávky HSV – Zemní práce – 6

Podruhé je uvedena: - Stavební práce - – Práce a dodávky HSV – Zemní práce – 6

2) V nově zaslané PD dokumentaci je změna ve výkresech spárování – ZRCADLA (zmenšení plochy), výkaz výměr zůstal stejný.

Na výkrese č. sparorezy_1NP_01 není v místnosti č. 1,06 kresleno umyvadlo - bude? A bude nad ním také zrcadlo jako nad všemi umyvadly na toaletách?

3) Žádám o zaslání **seznamu změn** mezi původní a novou dokumentací (př. bod č. 2 – změna zrcadel)

Odpověď na dotaz uchazeče č. 1:

Ad 1) Chybně je uvedena položka v části zadání výkazu výměr u Bouracích prací. Správně je pouze u Stavebních prací.

V neoceněném rozpočtu stavebních prací je toto uvedeno správně, kdy u bouracích prací chybná položka

611421131	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 5 %	m2	1293,040
-----------	--	----	----------

ze zadání VV již není.

Ad 2)

Rozmístění zařizovacích předmětů je dáno architektonickou stavební částí projektu – F1.1.10 – Půdorys 1.NP – navrhované řešení.

Platí tedy umyvadlo v místnosti 1.06 i WC v místnosti 1.08. Zde se jedná zřejmě o tiskovou chybu v převodu na .pdf.

Nad umyvadlem v místnosti 1.06 zrcadlo nebude.

Výkaz výměr:

- 1. NP- výpočet zrcadel (v návaznosti na ně i keramických obkladů) je v pořádku s ohledem na projektovou dokumentaci (spárořezy)

- 2.NP - výpočet podle projektové dokumentace (zmenšení plochy zrcadel)

27	78	781473200	Montáž zrcadel lepených do obkladu	m2	13,5
8	1	1	"1NP"		
			"zrcadla"		
			(0,9*0,8+2,95*0,8+2,15*0,8+1,45*0,8)		5,960
			"2NP"		
			"zrcadla"		
			(4*0,8+0,65*0,8+0,775*0,8+4*0,8)		7,54
			Součet		13,5

13	781	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	245,72
			"1NP"		
			"1.06"+2,0*(2*4,1+2*3,7-0,9)-1,2*2,4+1,2*0,2*2		27,000
			"1.07"+2,0*(2*2,0+2*3,1-0,9*2)-1,2*2,4+1,2*0,2*2		14,400
			"1.08"+2,0*(4*2,8-0,9)		20,600
			"1.09"+2,0*(2*4,4+2*2,0+2*1,6+2*1,1-0,9*2-0,7*2)		30,000
			"1.21"+2,0*(4*1,6+4*0,9-0,9-0,7*2)		15,400
			"zrcadla"		
			-(0,9*0,8+2,95*0,8+2,15*0,8+1,45*0,8)		-5,960
			Mezisoučet		101,440
			"2NP"		
			"2.02"+2,0*1,1		2,200
			"2.03"+2,0*0,97		1,940
			"2.04"+2,0*1,17		2,340
			"2.05"+2,0*(2*6,7+2*1,9-0,9*2)-1,3*1,15+1,15*0,25*2		29,880
			"2.06"+2,0*(2*2,6+2*1,2-0,9)		13,400
			"2.07"+2,0*(2*5,9+2*2,7-0,9)-1,3*1,15+1,15*0,25*2		31,680
			"2.17"+2,0*(2*1,9+2*5,9-0,9)		29,400
			"2.18"+2,0*(2*1,5+2*0,9-0,7)-1,5*1,15+1,15*0,25*2		7,050
			"2.19"+2,0*(2*7,2+2*1,9-0,9*2-0,7)-1,5*1,15+1,15*0,25*2		30,250
			"2.20"+2,0*1,16		2,320
			"2.21"+2,0*1,16		2,320
			"2.22"+2,0*3,6		7,200

		"zrcadla"		
		- (4*0,8+0,65*0,8+0,775*0,8+4*0,8)		-7,54
		Mezisoučet		150,24
		Součet		251,68

Ad 3)

Další seznam změn mezi původní a novou dokumentací není.

V Jílovém u Prahy dne 30. 1. 2013

Mgr. Květa Halanová

Mgr. Květa Halanová
starostka města

