

Zadavatel:  
MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY  
Masarykovo náměstí 194  
254 01 Jílové u Prahy  
IČ: 00241326

Organizátor veřejné zakázky:  
Allo Tender s.r.o.  
Na Dvorcích 1989/14  
140 00 Praha 4  
IČ: 24658031

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST UCHAZEČE O DODATEČNÉ INFORMACE  
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH  
ZAKÁZKÁCH

Veřejná zakázka

**„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“**

vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804

Věc: „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“ – veřejná zakázka vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804 – odpovědi na dotazy

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali někteří z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Znění dotazu uchazeče č. 2:

1./

Dovolte dotaz ohledně dveří. V oceňovacím VV se dle našeho nikde nenachází

dveře č. 1.20 D. Tyto dveře jsou však uvedeny v tabulkách výpisu otvorů (viz. ZS Jílové specifikace\_DPS v řádku 46 stojí - označení: 1.20 D.; rozměry: 1600\*2200 mm; typ dveří: prosklené, otevíravé, dvoukřídlové; otevírání D; zárubeň: ocelová do zděné stěny tl. 150mm; požární odolnost EI 30 DP3 C5; kování - panikové - klika/klika, štíty, zámek vložkový - bezpečnostní). V posledním sloupci se uvádí "výměna stávajících dveří v případě že nevyhoví požadavku na požární odolnost, včetně prahu, dub masív, transparentní lak".

Chybí tyto dveře ve výkazu k ocenění záměrně anebo se na ně pouze zapomnělo?

Budou tedy do výkazu výměr doplněny zadavatelem??

V případě, že budou součástí dodávky, žádáme o bližší specifikaci materiálu (vč. rámu okolo prosklení).

2./

Dovolte dotaz k položce:

"PC učebna - Konfigurace - server"

- rack nebo tower provedení?
- redundantní zdroj?
- disky jakého typu SATA nebo SAS?
- RAM opravdu minimálně 64GB a 2x 6 jádrový CPU?
- jakou máme uvažovat záruku 36 měsíců či delší?

Odpověď na dotaz uchazeče č. 2:

Ad 1) Dveře 1.20. D nebudou součástí dodávky - nebude doplňováno do Výkazu výměr a rozpočtu.

Ad 2)

- rack nebo tower provedení?

RACK

- redundantní zdroj?

ANO

- disky jakého typu SATA nebo SAS?

SAS

- RAM opravdu minimálně 64GB a 2x 6 jádrový CPU?

ANO

- jakou máme uvažovat záruku 36 měsíců či delší?

Ve specifikaci PC techniky je uvedena záruka 24 měsíců jako minimální. Není požadována záruka delší, určitě ne delší než 36 měsíců.

V Jílovém u Prahy dne 31. 1. 2013

Mgr. Květa Halanová  
starostka města

