



V Jesenici dne 21. 8. 2013

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesenice

Identifikace zadavatele:

Zadavatel: **Město Jesenice**
Sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
IČ: 00243825
Jednající: Bc. Jan Polák – starosta města
Telefon: +420 313 599 214

Vážení uchazeči,

zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Město Jesenice, tímto poskytuje dodatečnou informaci č. 1 spočívající v zodpovězení dotazu, který byl vznesen uchazečem. Tuto dodatečnou informaci současně vyvěšuje na svém profilu zadavatele.

Dotaz:

Čl. X.4 – Technické specifikace a podmínky:

Bod 6 – Zadávací dokumentace stanovuje požadavky na větrání pomocí větracích štěrbin. Takové větrací štěrbin, které by splňovaly požadavky zadávací dokumentace, se nám nepodařilo na trhu najít. Domníváme se, že jde o chybně stanovené parametry zadávací dokumentace.

Vyhláška č. 343/2009 Sb. se nevztahuje na školní objekty, které byly uvedeny do užívání před datem její účinnosti, a tím je říjen 2009. Požadavky vyhlášky č. 343/2009 Sb. nejsou určeny výrobcům a dodavatelům oken, ale tomu, kdo vytváří projekt. V příloze vyhlášky se nikde neříká, že vzduch se má přivádět zavřenými okny. Dodavatel oken musí splnit především požadavky na okna kladené mu normou ČSN 730540 a ČSN EN 14351-1. Prosíme o úpravu zadávací dokumentace.

Bod 10 a 11 – Dle našeho názoru požadavky v těchto bodech nejsou v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, a proto požadujeme úpravu zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Odpověď k dotazu:

Bod 6 čl. X.4 ZD:

Vyhláška č. 343/2009 Sb. (dále jen vyhláška) platí pro všechny prostory určené pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Pouze její ustanovení § 3 odst. 1 až 3, § 4 odst. 4, § 4a odst. 4 a 5, § 11 odst. 1 a § 18 odst. 4 se nevztahují na budovy, jejichž užívání bylo povoleno před nabytím účinnosti vyhlášky. Tato ustanovení se netýkají problematiky bodu 6 čl. X.4 Zadávací dokumentace (větrání v učebnách). Tato připomínka je tedy irelevantní.

Zadavatel je povinen zajistit kvalitu vnitřního prostředí v učebnách v souladu s vyhláškami uvedenými v bodě 6 čl. X.4 ZD. Vyhláška sice neříká, že se má větrat při zavřených oknech, ale říká, že rychlost proudění vzduchu v místnosti nesmí být větší než 0,2 m/s (nesmí docházet k průvanu), což při větrání s otevřenými okny nelze splnit. Proto zadavatel požaduje použít ventilační klapky/štěrbiny, kterými bude vzduch do místnosti proudit průběžně a pomalu. Ze zkušenosti můžeme s jistotou říci, že systémů, které splní požadavky ZD je na trhu několik.



Body 10 a 11 čl. X.4 ZD:

V bodech 10 a 11 jsou uvedeny zadavatelem požadované součinitele prostupu tepla pro profily rámců výplní, které jsou v souladu s projektovou dokumentací a vycházejí z doporučených hodnot v ČSN 730540-2. Jedná se o standardní technické požadavky, které jsou pro všechny uchazeče stejné. Nejedná se o diskriminační požadavky, protože většina výrobců výplní má portfolio profilů, ve kterých jsou ty, které splní tyto požadavky, tzv. „zlatou střední cestou“, tzn. vyrábějí se profily s horšími ale také lepšími tepelně technickými charakteristikami. Současně upozorňujeme, že se nejedná o technické kvalifikační předpoklady, jejichž specifika jsou stanovena zákonem, ale o technickou specifikaci, jejíž stanovení je plně v kompetenci zadavatele.

Změna splatnosti faktur:

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky dále přistupuje k úpravě splatnosti faktur, uvedených v části „VII. 1. Platební podmínky“ Zadávací dokumentace.

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktury zadavateli.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel současně poskytuje všem uchazečům **aktualizovaný návrh smlouvy o dílo**, ve kterém je zohledněna výše uvedená změna. Uchazeči jsou povinni závazně použít tento aktualizovaný vzor „Příloha č. 4 - Návrh SoD_dodatečné informace“

S pozdravem

.....
Bc. Jan Polák
starosta města