

Zadavatel:

Město Jílové u Prahy

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČ: 00241326

Zastoupený: Mgr. Květou Halanovou, starostkou města Jílové u Prahy

Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení: Jiří Novotný, jednatel IPI s.r.o.

Telefon: 724 125 614, 566 651 017 E-mail: siborova@ipi.cz

V Jílovém u Prahy dne 06.12.2013

Věc: Dodatečné informace č. II. k zadávacím podmínkám

Zadavatel tímto poskytuje druhé dodatečné informace k veřejné zakázce „Rekonstrukce povrchu části Masarykova náměstí a ulic Tyršova a Komenského, k.ú. Jílové u Prahy“.

Zadavatel obdržel dne 4.12.2013 následující dotazy k projektové dokumentaci a z toho důvodu se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek.

Termín pro příjem nabídek byl prodloužen do: 13.12.2013 do 8:00 hodin, otevírání obálek proběhne rovněž dne 13.12.2013 v 8:01 hodin. Místo předání nabídek a otevírání obálek zůstává beze změny.

Dotazy k projektové dokumentaci a odpovědi na ně:

1. Dotaz:

Při vyplňování výkazů výměr jsme narazili na položku “kamenný patník... 7 ks”. Prosíme o specifikaci rozměrů, tvaru a materiálu těchto patníků.

Odpověď zadavatele na 1. dotaz:

Kamenný patník (sloupek) v počtu 7 ks bude proveden z žuly, bude tvaru kužele s vrchní částí ve tvaru koule. Rozměry kamenného patníku (sloupku) jsou specifikovány ve výkrese v příloze.

2. Dotaz:

Další nesrovnalost je u pol. “kamenný květináč”. Ve výkresech A.6 je 8 ks, C.22 10 ks a ve výkazu výměr 7 ks. Který z těchto údajů platí? Prosíme též o upřesnění rozměrů, materiálu a typu květináčů (lepený z kamenných desek tl.??? nebo tesaný z masivu, typu koryto).

Odpověď zadavatele na 2. dotaz:

Kamenný květináč v počtu 10 ks bude proveden ze žulových desek spojených lepením, rozměry: š x d x v- 600x1200x1000 mm, tl. 80 mm.


Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.



Mgr. Květa Halanová, starostka města Jílové u Prahy



ŽULOVÉ SLOUPKY - 7 ks



POZN.: NA VÝKRESE JSOU UVEDENY PŘIBLIŽNÉ ROZMĚRY, ZTVÁRNĚNÍ SLOUPKŮ BUDE DÁNO TECHNICKÝMI MOŽNOSTMI VÝROBCE