

VÁŠ DOPIS ZN. :
ZE DNE :
NAŠE ZN. :

VYŘIZUJE : Ing. Drahomíra Weitzová
TELEFON : 476449028
MOBIL :
E-MAIL :
FAX :

DATUM : 12. 03. 2014

ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s.
Křenova 438/3
162 00 PRAHA 6 - PETŘINY

Věc: Dotaz k údajům v zadávací dokumentaci

V zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenicích“ je uvedeno v čl. IV Předmět veřejné zakázky v části Činnosti související s realizací stavebních prací, že má být provedeno 100% rtg. všech svarů.

Předpokládáme správně, že toto ustanovení se týká pouze svarů na vlastním teplovodu, nebo zadavatel požaduje provádění rentgenů i na kotelně, výměňkových stanicích a na rozvodech v domech?

Očekávám Vaši odpověď a jsem s pozdravem

ALFA TERM MOST

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47, 434 01 Most
tel.: 476 449 011, fax: 476 449 055
IČ: 64049591, DIČ: CZ64049591



Ing. Vladimír Vondráček
předseda představenstva