



Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 2

Veřejný zadavatel

Název: Městys Kněževs

Sídlo: Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževs

IČ: 00243868

DIČ: CZ00243868

veřejná zakázka: Kanalizace Kněževs – II. a III. etapa
evidenční číslo zakázky: **644219**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49, odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dne 18. 10. 2016 obdržel zadavatel tyto dotazy:

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci je zmínka o provedeném průzkumu a vypracování rešerše. Může zadavatel poskytnout tento průzkum a rešerši (IGP) uchazečům?

Odpověď zadavatele:

Přílohu č. 1 této Dodatečné informace tvoří Posouzení geotechnických podmínek stavby.

Dotaz č. 2

Projektová dokumentace neobsahuje vyjádření a doklady od správců ing. sítí např. vodovodu, plynovodu a vyjádření SUS. Může zadavatel poskytnout tyto doklady?

Odpověď zadavatele:

Přílohu č. 2 této Dodatečné informace tvoří vyjádření a doklady od správců sítí.

Dotaz č. 3

Dle projektové dokumentace pro kanalizační přípojky jsme napočítali 7 kusů čerpacích jímek. V jednotlivých výkazech výměr pro přípojky jsme čerpacích jímek napočítali pouze 2 kusy. Může zadavatel prověřit počty čerpacích jímek v projektové dokumentaci a výkazech výměr?

Odpověď zadavatele:

Ve Výkazu výměr na kanalizační přípojky je uvedeno 7 čerpacích jímek, a to u těchto objektů:

- č.p. 192; č.p. 353; č.p. 383; č.p. 81, č.p. 83, č.p. 389 a č.p. 404.
 - Čerpací jímka plastová vybavena technologií čerpání, kompletní dodávka a montáž - 5x



- Čerpací jímka plastová tlakové kanalizace vybavena technologií tlakového čerpání, kompletní dodávka a montáž - 2x

Dotaz č. 4

Výkazy výměr pro kanalizační přípojky neobsahují položku pro montáž kanalizačního potrubí z PVC systém-KG. Může zadavatel doplnit tuto položku do výkazů výměr? V opačném případě říci, do jaké položky započítat tyto práce?

Odpověď zadavatele:

Rozpočtová položka 871315211 obsahuje dle ÚRS jak dodávku, tak i montáž potrubí. Zadavatel předkládá rozbor této položky dle ÚRS:

Rozbor položky 871315211 - 000

O	TV	TC	Kód	Popis	MJ	Množství
	M	pc	286113150	trubka kanalizace plastová KGEM-160x5000 mm SN4	kus	0,20000
	M	pc	286120260	montážní mazivo PPKG - 500g	kus	0,00250
	P	sl	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,07800
	P	sl	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,15000
	P	sl	832000-S2-T3	Řidič	Nh	0,03200
	P	sl	832000-S3-T2	Řidič	Nh	0,03200
	S	sl	171156420400	Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku nosnost 6 t klopný moment 182 kNm	Sh	0,02760

Uchazeči tedy v rámci této položky ocení jak dodávku, tak i montáž potrubí.

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) doplňuje zadávací podmínky takto:

Zadávací dokumentace je doplněna o Projektové dokumentace k 7 domovním kanalizačním přípojkám, které chyběly v původní dokumentaci (Příloha č. 3 DI). Výkaz výměr zůstává beze změny, neboť tyto přípojky v něm jsou od zahájení VZ uvedeny.

V Kněževsi dne 24. října 2016

S pozdravem

Kontaktní osoba pověřená zadavatelem

Ing. Jakub Martinák

email: martinak.dotace@gmail.com, tel.: 602 623 923