



**ISO 9001**  
**ISO 14 001, OHSAS 18001**

IČO: 185 98 897

DIČ: CZ 185 98 897

V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun 2

Allo Tender, spol. s r.o.

Na Dvorcích 1989/14

140 00 Praha 4

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Beroun

E-mail

D\_13\_07495\_1300

Marek Mejstřík /602 261 256

25.1.2013

marek.mejstrik@spektra-beroun.cz

**Věc: Žádost o poskytnutí dodatečné informace -  
Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy - etapa A a B**

Jako účastník výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku Vás žádáme o dodatečné informace:

1) V příloze TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.2.1 (STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST) je v čl. F/1.2.1.k uvedeno, cituji: „Dodavatelský podnik na sebe vezme náklady a plat poradce, který by se měl účastnit jednotlivých projektů i detailních výrobních plánů, za účelem ověření dokumentace vydané vedoucím stavby, nebo při vypracování veškeré potřebné dokumentace“ přesto, že tyto náklady nejsou uvedeny ve výkazech výměr a nejsou uvedeny ani jako vedlejší a ostatní náklady v samostatném soupisu, což není v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. a to zejména § 8.

2) V příloze TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.2.1 (STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST) je v čl. F/1.2.1.j uvedeno, cituji: „Dokumentace je provedena v úrovni projektu pro stavební povolení a výběr dodavatele. Není určena pro realizaci“ což se domníváme opět není v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. § 1 čl. 3.

3) Ve výkazu výměr je u položek s kódem 622521031 a 622511121 – uveden navíc popis „vč. armovací sítě a lepicí stěrky“, přestože položka s kódem 622211021 „Montáž zateplení vnějších stěn ...“ již obsahuje lepicí vrstvu s armovací sítí. Pokud tedy technologický postup speciálně nepožaduje 2x tkaninu a 2x lepicí vrstvu je tento popis chybně uvedený a tudíž může zbytečně navyšovat cenu této položky.

Děkuji za včasné vysvětlení dotazů.

S pozdravem

Ing. Martin Dejdar  
ředitel a jednatel společnosti

  
  
V Hlinkách 1548  
266 01 BEROUN 2  
spol. s r.o.  
středisko realizace

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2620

Tel: +420 311 740 111  
Fax.: +420 311 623 367

[www.spektra-beroun.cz](http://www.spektra-beroun.cz)  
spektra@spektra-beroun.cz

Číslo účtu: 360 886 319/0800  
Česká spořitelna, a.s., pob. Beroun