

Zadavatel:
MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY
Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy
IČ: 00241326

Organizátor veřejné zakázky:
Allo Tender s.r.o.
Na Dvorcích 1989/14
140 00 Praha 4
IČ: 24658031

ŽÁDOSTI UCHAZEČŮ O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE
UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Veřejná zakázka

„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“

vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804

Věc: „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“ – veřejná zakázka vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali dodavatelé tyto žádosti o poskytnutí dodatečných informací:

Znění dotazu uchazeče č. 2:

1./

Dovolte dotaz ohledně dveří. V oceňovacím VV se dle našeho nikde nenachází

dveře č. 1.20 D. Tyto dveře jsou však uvedeny v tabulkách výpisu otvorů (viz. ZS Jílové specifikace_DPS v řádku 46 stojí - označení: 1.20 D.; rozměry: 1600*2200 mm; typ dveří: prosklené, otevíravé, dvoukřídlové; otevírání D; zárubeň: ocelová do zděné stěny tl. 150mm; požární odolnost EI 30 DP3 C5; kování - panikové - klika/klika, štíty, zámek vložkový - bezpečnostní). V posledním sloupci se uvádí "výměna stávajících dveří v případě že nevyhoví požadavku na požární odolnost, včetně prahu, dub masív, transparentní lak".

Chybí tyto dveře ve výkazu k ocenění záměrně anebo se na ně pouze zapomnělo?

Budou tedy do výkazu výměr doplněny zadavatelem??

V případě, že budou součástí dodávky, žádáme o bližší specifikaci materiálu (vč. rámu okolo prosklení).

2./

Dovolte dotaz k položce:

"PC učebna - Konfigurace - server"

- rack nebo tower provedení?
- redundantní zdroj?
- disky jakého typu SATA nebo SAS?
- RAM opravdu minimálně 64GB a 2x 6 jádrový CPU?
- jakou máme uvažovat záruku 36 měsíců či delší?



Mgr. Karel Halásek



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj