

Zadavatel:
MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY
Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy
IČ: 00241326

Organizátor veřejné zakázky:
Allo Tender s.r.o.
Na Dvorcích 1989/14
140 00 Praha 4
IČ: 24658031

ŽÁDOSTI UCHAZEČŮ O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE
UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Veřejná zakázka

„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“

vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804

Věc: „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“ – veřejná zakázka vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali dodavatelé tyto žádosti o poskytnutí dodatečných informací:

Znění dotazu uchazeče č. 1:

DOTAZ č. 1)

K výkazu výměr a projektové dokumentaci:

V projektové dokumentaci je ve výkresu pohledů pod označením 1b, uvedeno kontaktní zateplovací systém + předsazený fasádní panel. U tohoto fasádního panelu, se domníváme, že je mylně uvedeno množství jsou odečítány rohové prvky a není započítáno vodorovné krytí spáry ve spodní části žaluzií. Žádáme o prověření, zda je u této položky správné množství, dle našeho propočtu ve VV m2 chybí. Jakým způsobem zpracovat případnou změnu do rozpočtu?

DOTAZ č. 2)

K dodatečným informacím:

Jakým způsobem má uchazeč pracovat s odpovědí na dotaz, v dodatečných informacích č. 2, kde je uvedeno toto:

1: Prosím o bližší specifikaci plachtoviny s oboustranným PVC zátěrem. Ner jasné, kde bude umístěna. Ve specifikaci OV 12 je uvedena výměra 242,5bm výkazu výměr p. č. 234 je výměra 303,125bm.

2: Prosím o bližší specifikaci žaluzií. U venkovních není uveden rozměr lamy možno zaslat detailní výkresy.

Odpověď na dotaz uchazeče č. 2:

Ad 1) Množství jsem znovu kontroloval, a pokud počítám i plachty na západní 266 bm pásů šíře 1250 mm (plachtovina je vedena mezi ocelovými konzolami (rostupující před fasádní obklad) na severní a západní straně budovy jsou pásy na jižní straně fasády pak v řadách třech). Umístění tkaniny viz detail F 1.1.15. diagonál příhradové konzoly.
Má uchazeč změnit výměru ve VV?

DOTAZ č. 3)

K dodatečným informacím:

Prosíme o bližší specifikaci položky v rozpočtu vybavení ZŠ – anténní stožár, kde bude a jak bude vysoký, z čeho bude vyroben?

Znění dotazu uchazeče č. 2:

Ve výkazu výměr je tato položka, která není ve výpisu zámečnických prvků blíže specifikována:

Lanka dn 4mm - nerez - dod+mont vč všech systémových detailů, kotevních prvků a povrch úpravy - viz Tabulka zámečnických výrobků - ozn Z/4 m
1 368,000

Prosíme o specifikaci, kde jsou tyto lana umístěna - tzn. s jakou konstrukcí souvisí, jak a k čemu budou kotvena?

Mgr. Karel Halama

