

Váš dopis č.j.

Naše značka

Vyřizuje
Ing. Stanislav Lesák

Chomutov
19.8.2013

Věc : Žádost o dodatečné informace – veřejná zakázka : Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesenice

Po prostudování zadávací dokumentace na akci : „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesenice“ prosíme o následující vysvětlení a doplnění.

Bod X.4 – Technické specifikace a podmínky:

Bod 6 – Zadávací dokumentace stanovuje požadavky na větrání pomocí větracích štěrbin. Takové větrací štěrbin, které by splňovaly požadavky zadávací dokumentace, se nám nepodařilo na trhu najít. Domníváme se, že jde o chybně stanovené parametry zadávací dokumentace.

Vyhláška č.343/2009 Sb se nevztahuje na školní objekty, které byly uvedeny do užívání před datem její účinnosti, a tím je říjen 2009. Požadavky vyhlášky č.343/2009 Sb nejsou určeny výrobcům a dodavatelům oken, ale tomu kdo vytváří projekt. V příloze vyhlášky se nikde neříká, že vzduch se má přivádět zavřenými okny. Dodavatel oken musí splnit především požadavky na okna kladené mu normou ČSN 730540 a ČSN EN14351-1.

Prosíme o úpravu zadávací dokumentaci.

Bod 10 a 11 – Dle našeho názoru požadavky v těchto bodech nejsou v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, a proto požadujeme úpravu zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Děkujeme za odpověď.

S pozdravem



ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

Ing. Stanislav Lesák
jednatel
ABC Chomutov spol. s r.o.

ABC Chomutov spol. s r.o.
Škroupova 1059
430 01 Chomutov

Bankovní spojení : KB Chomutov
číslo účtu : 541 844 – 441/0100
telefon/fax : 474 624 387

IČ : 445 66 760
DIČ : CZ 445 66 760