

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku

„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ Tatce“

Identifikace zadavatele:

Obchodní firma:	Obec Tatce
Se sídlem:	Podědvorem 81, 289 11 Tatce
IČ:	00239844
Bankovní spojení:	0504325319/0800
Zastoupená:	Blanka Řezáčová – starostka obce

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obec Tatce, tímto poskytuje dodatečnou informaci, spočívající v zodpovězení otázky, jež byla vznesena jedním z uchazečů. Tyto informace zadavatel poskytuje všem uchazečům a zveřejňuje je na svém profilu zadavatele.

Dotaz číslo č. 1:

V technické zprávě se píše, že aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný – **kvalitativní třída A dle CZB.**

Při provádění budou respektovány a dodržovány mimo jiné i zásady uvedené ve Sborníku technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS).

Není možné použít systém s národním certifikátem ETICS a Evropským technickým schválením dle ETAG 004 ?

Tento dotaz pokládáme z toho důvodů, že to má v konečném důsledku obrovský vliv na cenu zvoleného zateplovacího systému.

Odpověď na dotaz číslo č. 1:

Zadavatel trvá na požadavcích dle projektové dokumentace, kde je uvedeno použití certifikovaného systému ETICS – kvalitativní třída A dle CZB.

Uchazeči jsou povinni zohlednit tento požadavek při oceňování předmětných položek v soupisu prací.

V Tatcích dne 6. 11. 2013



Blanka Řezáčová
starostka obce