

**Zadavatel:**

Město Jílové u Prahy  
Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy  
IČ: 00241326

Zastoupený: Mgr. Květou Halanovou, starostkou města Jílové u Prahy  
Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení: Jiří Novotný, jednatel IPI s.r.o.

Telefon: 724 125 614, 566 651 017 E-mail: sivorova@ipi.cz

V Jílovém u Prahy dne 10.12.2013

**Věc: Dodatečné informace č. III. k zadávacím podmínkám**

Zadavatel tímto poskytuje třetí dodatečné informace k veřejné zakázce „Rekonstrukce povrchu části Masarykova náměstí a ulic Tyršova a Komenského, k.ú. Jílové u Prahy“.

Zadavatel obdržel dne 09.12.2013 následující dotaz k projektové dokumentaci:

*Ve stavebním objektu SO 01.b Rekonstrukce povrchů ulic Tyršova a Komenského - vozovky je v oddíle 1 Zemní práce položka č.7 : Odkopávky a prokopávky nezapažené pro komunikace objemu do 1000 m<sup>3</sup> v hornině tř. 3 s výměrou 592,5 m<sup>3</sup>, kde ve výpočtu množství této položky je uvedeno, že se jedná o položku pro zlepšení zeminy v aktivní zóně s výměrou 517,5 m<sup>3</sup> a zbytek je pro výkopy a odkopávky. V technické zprávě je uvedeno, že je předpoklad provedení zlepšení zemní pláně na 20% povrchu, s čímž koresponduje položka oddílu 5 - komunikace č.17. Proč je teď v položce zemních prací uvažováno s odkopáním 517,5 m<sup>3</sup> zeminy, když uvažovaná sanace pláně je řešena metodou road-mix, kde není nutné zeminu odkopávat? Opraví zadavatel výkaz výměr nebo upřesní metodu sanace neúnosné zemní pláně?*

Odpověď zadavatele na dotaz:

**Souhlasíme. Položka č.7: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro komunikace objemu do 1000 m<sup>3</sup> v hornině tř. 3 s výměrou 517,5 m<sup>3</sup> tam již nepatří a měla být z výkazu výměr odstraněna. 75 m<sup>3</sup> v položce zůstává.**

**Přílohou přikládáme opravený výkaz výměr, kde v SO.01 byla opravena položka 7 – nyní je množství 75,0 m<sup>3</sup>.**

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.



Mgr. Květa Halanová, starostka města Jílové u Prahy

