

Prostav s.r.o.

Na Chmelnici 533/II

290 01 Poděbrady

Věc: **Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení**

Identifikace zadavatele:

Obchodní firma: Obec Tatce
Se sídlem: Poděvorem 81, 289 11 Tatce
IČ: 00239844
Zastoupená: Blanka Řezáčová – starostka obce

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ Tatce

Uchazeč: Prostav s.r.o., IČ: 25105914

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě závěru hodnotící komise v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o tom, že Vás

v y l o u č u j e

z účasti na zadávacím řízení z důvodu nesplnění zákonných a zadávacích podmínek.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen Komise) při posuzování nabídek shledala, že nabídka výše uvedeného uchazeče obsahuje následující nesrovnalosti:

- 1) Zadavatelem byl požadován v bodě 2 čl. IX. 4 perimetrický polystyren tl. 150 mm $\lambda=0.034$ W/m.K. Uchazeč přeložil doklad k polystyren XPS ($\lambda=0.042$ W/m.K pro tl. 150 mm) , který nesplňuje požadovanou hodnotu λ v dané tl.
- 2) Zadavatelem byl požadován v bodě 2 čl. IX. 4 polystyren EPS 100 S tl. 110 mm, 130 mm $\lambda=0.037$ W/m.K. Uchazeč nepřeložil doklad k tomuto izolantu.
- 3) Zadavatelem byla požadována v bodě 2 čl. IX. 4 minerální vata $\lambda=0.036$ W/m.K. Uchazeč nepřeložil doklad prokazující splnění λ k tomuto izolantu.

Uchazeč byl vyzván k vysvětlení a doplnění nabídky o výše uvedené dokumenty. Ve stanovené lhůtě však uchazeč vysvětlení nepodal.

Poučení:

Proti uvedenému rozhodnutí je možné podat námitky, a to do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na profilu zadavatele. Zdůvodněné námitky je nutné podat zadavateli na adresu jeho sídla.

V Tatcích dne 5. 12. 2013


.....
starostka obce
Blanka Řezáčová

