

ERDING, a.s.
Kosmákova 2195/28
615 00 Brno

ZADAVATEL:

MĚSTO JESENICE

Zastoupené: Ing. Janem Polákem - starostou města
Sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
IČ: 00243825
Telefon: +420 313 599 214

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření
teplovodní sítě CZT v Jesenici“**

**OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
O VYLOUČENÍ UCHAZEČE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě závěru hodnotící komise v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o tom, že uchazeče č. 1 společnost ERDING, a.s., se sídlem Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno, IČ: 25512455

v y l u č u j e

z účasti na zadávacím řízení z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

1. Uchazeč neprokázal splnění podmínek zadavatele – technických specifikací a podmínek dle čl. X. 4. Zadávací dokumentace.

- Uchazeč v rámci nabídky doložil technické listy předizolovaného potrubí, které hodlá použít pro plnění veřejné zakázky (str.42 – 52 nabídky). Z předložených technických listů vyplývá, že předizolované potrubí, které uchazeč hodlal použít pro plnění veřejné zakázky, nesplňuje izolační třídu 3, tak jak bylo požadováno zadávací dokumentací.
- Uchazeč v rámci nabídky nedoložil prohlášení o shodě vystavené výrobcem ve smyslu ust. §13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky pro automatický změkčovací filtr s automatickým dávkováním inhibitorů koroze, který hodlá použít pro plnění veřejné zakázky.

Uchazeč dále v nabídce předložil následující dokumenty, ve kterých byl zjištěn vzájemný nesoulad. Nesoulad níže uvedených dokumentů, nebyl důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

- Uchazeč v rámci nabídky doložil zkušební protokol č. B 157/13.1 vystavený IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH ve kterém je uvedena hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace $\lambda_{50} = 0,0239 \text{ W/m.K}$. Na technickém listu potrubí (str. 43 nabídky) je však uvedena hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace $\lambda_{\text{max}} = 0,029 \text{ W/m.K}$.

Poučení:

Proti uvedenému rozhodnutí je možné podat námitky, a to do 10 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Zdůvodněné námitky je nutné podat zadavateli na adresu jeho sídla.

V Jesenicích dne 4. 4. 2014

.....
Ing. Jan Polák
starosta